

Programador de Combustão Siemens LAE1.8847



Controle de queimador de óleo para uso com queimadores de qualquer capacidade em operação intermitente.

Por razões de segurança, pelo menos um desligamento controlado deve ocorrer a cada 24 horas.

O LAE1 em conjunto com o detector de chama RAR7 ou RAR8 é usado para o inicialização automática e supervisão de:

- queimadores de simples estágio com ar forçado;
- queimadores de ar forçados de vários estágios;
- queimadores modulantes;
- de qualquer vazão de óleo.

Modelo	Tensão	Configurações de Fábrica		
		t1 (s)	TSA (s)	t9 (s)
LAE1.1355	AC 220 – 240V	30	5	5
LAE1.8846	AC 220 – 240V	30	2	2
LAE1.8863	AC 100 – 110V	30	2	2
LAE1.8864	AC 100 – 110V	30	2	2
LAE1.8865	AC 220 – 240V	30	2	2
LAE1.8847	AC 220 – 240V	15	2	2

Simbologia:

t1 - Tempo de Pré Purga

TSA - Tempo do 1º estágio de segurança (segurança de ignição)

t9 - Tempo do 2º estágio de segurança com queimadores de piloto interrompido

