

## TESTE DE ESTANQUEIDADE DUNGS VPM-VC 230 VAC

O módulo de teste de válvula VPM-VC verifica a estanqueidade do gás do queimador válvulas de corte em combinação com um ou dois pressostatos. O teste é realizado de acordo com EN 1643. A sequência do programa, preenchimento e parâmetros de ventilação, bem como tempos de programa podem ser ajustados pelo usuário de acordo com os requisitos do sistema.

O VPM-VC foi projetado para teste automático de vazamento entre dois válvulas solenóides em consumo de gás dispositivos, antes da inicialização ou depois de desligar o sistema. O sistema de teste pode ser usado como um único testador de vazamento ou em combinação com queimadores automáticos. É usado em gás sistemas de queimadores para aquecimento, processo aquecimento, indústria de processos e motores a gás.



### MODELOS:

VPM-VC 230 VAC

VPM-VC 115 VAC

### APROVAÇÕES

Certificado de teste de tipo da UE conforme:

- Regulamento de Aparelhos a Gás da UE
- Diretiva de Equipamentos de Pressão da UE

O VPM atende aos requisitos de:

- Diretiva de Máquinas 2006/42/CE
- Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/UE
- EMV 2014/30/UE

Aprovações em outros importantes países consumidores de gás.

Aprovações FM Classe 7610

### DIMENSÕES

